

ONTVANGEN - 8 APR 2014



\*B201405284\*

**AANTEKENEN**

Aan de Raad van de gemeente Heerhugowaard  
Postbus 390  
1700 AJ HEERHUGOWAARD

**Gasunie Transport Services B.V.**

Postbus 181  
9700 AD Groningen  
Concourslaan 17  
T (050) 521 22 55  
F (050) 521 19 15  
E info@gastransport.nl  
Handelsregister Groningen 02084889  
www.gasunietransportservices.com

Datum	Doorkiesnummer
7 april 2014	+31 6 1100 5612
Ons kenmerk	Uw kenmerk
PJW 14.1082	

Onderwerp  
Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan De Draai

Geachte Raad,

Uit een publicatie in de Nederlandse Staatscourant van 4 maart 2014, nr. 6288, blijkt dat het voornoemde ontwerpbestemmingsplan door u ter inzage is gelegd. Dit ontwerp geeft ons aanleiding tot het indienen van de volgende zienswijze.

In het kader van het vooroverleg hebben wij een reactie ingezonden. Gebleken is, dat niet alle opmerkingen volledig zijn overgenomen in het nu voorliggende ontwerp.

In het plangebied ligt een zestal 66,2 bar hoge druk aardgastransportleidingen van ons bedrijf. Tevens is binnen het plan een gasontvangstation gelegen welke bij ons bedrijf in beheer is.

**Verbeelding**

*Ontwikkeling van een pitch & putt baan met ondersteunde faciliteiten...*

Uit de verbeelding blijkt dat u een pitch & putt baan wil realiseren boven en nabij onze aardgastransportleidingen. Wij kunnen niet zonder meer instemmen met deze door u gewenste ontwikkeling. De realisatie van een de hierboven genoemde ontwikkeling kan negatieve gevolgen hebben voor de veilige ligging en integriteit van de aanwezige aardgastransportleidingen. Wij verzoeken u dan ook:

- a. de volgende inrichtingseisen toe te voegen aan artikel 5.2.3:
  - Geen zandbakken aanbrengen boven de leidingen;
  - Voorafgaand aan het werk een KLIC-melding doen;
- b. Een planregel op te nemen dat de ontwikkeling in de gronden met dubbelbestemming 'Leiding-Gas' alleen mogelijk zijn na schriftelijk toestemming van de leidingbeheerder.
- c. Contact op te nemen met de tracébeheerder over de mogelijke consequenties en te nemen maatregelen.

*Belemmeringstrook aardgastransportleiding*

Bij inzage van de verbeelding blijkt dat voor de gasleiding A-551-05 slechts de helft van de dubbelbestemming 'Leiding-Gas' zichtbaar is. Wij verzoeken u de dubbelbestemming van 5 meter ook aan de andere zijde van de hartlijn van de leiding weer te geven. Zie ook bijlage 1.

**Gasunie Transport Services B.V.**

Datum: 7 april 2014

Ons kenmerk: PJW 14.1082

Onderwerp: Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan De Draai

*Bestemmen gasontvangstation*

Op de verbeelding is het gasontvangstation weergegeven met de aanduiding 'nutsvoorziening'. In de planregel (artikel 3.1) staat de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – gasontvangstation'. Wij verzoeken u de verbeelding en planregel met elkaar in overeenstemming te brengen, zodat het gasontvangstation op een juiste wijze bestemd is.

**Planregels**

Binnen onze reactie op het voorontwerp hebben wij een opmerking gemaakt over artikel 17.2.1 'afwijking van de bouwregels'. In tegenstelling tot het vermeldde in hoofdstuk 8.1 onder ad 2 is de opmerking niet overgenomen. Graag zien wij alsnog toegevoegd dat naast dat de veiligheid met betrekking tot de gasleiding niet wordt geschaad *er ook en geen kwetsbare objecten worden toegelaten*.

Voor eenduidigheid binnen de regels verzoeken wij u de toetsingscriteria van artikel 17.3.3 in overeenstemming te brengen met artikel 17.3.4

Tot slot verzoeken wij u nog om in artikel 17.3.1 naast het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen ook de activiteit rooien vergunningsplichtig te stellen.


Voordat wordt overgegaan tot vaststelling van het onderhavige plan, verzoeken wij u ons de beoogde wijzigingen voor te leggen. Indien gewenst, kunt u voor een nadere toelichting contact opnemen met ondergetekende.

Hoogachtend,



G.A. Westmaas

Bijlage: - 1. Fragment verbeelding ontbreken dubbelbestemming 'Leiding-Gas';



# gasunie

Waddinxveen

 | post

07.04.14

€00771 ct

Postbus 444  
2740 AK

# FR 815308  
Nederland



P.O. Box 19 9700 MA Groningen The Netherlands

Frankeermachine & (Digitale) Postzegel

R NL



Aangetekend

Brief: D-A-1  
Pakket: B-P-3



3SRRD10713663